



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. 85 682 28 09, fax. 85 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Hajnówce
17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (085) 682 28 09, fax 682 29 89

Hajnówka, dnia 2020.09.02

**KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
W HAJNÓWCE**

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Czerlonka


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce, informuje, że w badaniach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobranej dnia 01.09.2020r. z wodociągu Czerlonka zaopatrującego miejscowość Czerlonka, gmina Białowieża, w powiecie hajnowskim stwierdzono obecność bakterii grupy coli.

**W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce
stwierdza**

brak przydatność wody do spożycia.

Trwają prace mające na celu przywrócić jakość wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Woda może być używana wyłącznie do prac porządkowych (np. mycie podłóg) i spłukiwanie toalet.



Mieszkańcy miejscowości Czerlonka będą zaopatrywani w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi poprzez dostarczenie pojemników z wodą oraz cysterny z wodą.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Hajnówce
M. Trendowska
Nina Trendowska