



POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W AUGUSTOWIE
16-300 AUGUSTÓW UL. KAROLA BRZOSTOWSKIEGO 10
Tel. 87 643 32 80, e-mail: psse.augustow@sanepid.gov.pl

HK.903.54.2025
Augustów, 20 marca 2025 r.

**KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W AUGUSTOWIE**

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Jaziewo.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie informuje, że w badaniach wody z wodociągu Jaziewo zaopatrującego miejscowości: Wrotki, Klonowo, Motułka, Sosnowo, Budziski, Motułka Chomasze, Jaziewo, Mogilnice, Lipowo, Jaminy, Czarniewo, Jagłowo, Kopiec, Polkowo, Dębowo, Jasionowo, Kopytkowo, Czarny Las w gminie Sztabin powiat augustowski, stwierdzono ponadnormatywną wartość parametru żelazo ($357 \pm 50 \mu\text{g/l}$), winno być ($\leq 200 \mu\text{g/l}$).

Może to powodować pogorszenie wyglądu i smaku wody, ale nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.



Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294).

Niniejszy komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Sztabin
2. Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o.
3. a/a HK

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Augustowie
mgr inż. Agata Augustewicz