



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10  
tel. 85 682 28 09, fax. 85 682 29 89  
e-mail: [psse.hajnowka@sanepid.gov.pl](mailto:psse.hajnowka@sanepid.gov.pl)

Hajnówka, dnia 2023.12.11

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Hajnówce  
17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10  
tel. 85 682 28 09, tel./fax 85 682 29 89

KOMUNIKAT

**PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W HAJNÓWCE  
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Białowieża**


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu Białowieża zaopatrującego miejscowości w gminie Białowieża: Białowieża, Teremiski, Pogorzelce, Budy, Grudki, Czerlonka oraz w miejscowości Budy Leśne w gminie Hajnówka, stwierdzono przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 °C po 72 h w ilości powyżej 300 jtk/ 1 ml wody oraz manganu w ilości 52 µg/ l pobranej w kranie u konsumenta.

**Woda warunkowo przydatna do spożycia**, kąpiele noworodków, mycia zębów, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo oraz mycia naczyń po uprzednim przegotowaniu (minimum przez 2 minuty) i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

2 min.



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Hajnówce  
*Julita Gierasimiuk*

!dokument podpisany elektronicznie!