



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SOKÓŁCE

16-100 Sokółka, ul. 1 Maja 13A

tel./fax sekr. (85) 711-36-25

e-mail: psse.sokolka@sanepid.gov.pl, www.gov.pl/web/psse-sokolka

HK.9020.21.2025

Sokółka, 12.06.2025 r.

**BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 21 ust. 1, pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), po przeanalizowaniu sprawozdań z badania próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego z **wodociągu Janów** zawartych w poniższej tabeli:

| Lp. | numer sprawozdania z badań próbki wody                                                                                          | data poboru próbki wody | miejsce poboru próbki wody        | zakres badań | Stwierdzone przekroczenia |         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------------|---------|
|     |                                                                                                                                 |                         |                                   |              | parametr                  | wartość |
| 1.  | Sprawozdanie nr LPW.9051.411.2025 2721.591 z dnia 04.06.2025 r.<br>Sprawozdanie nr LM.9051.561.2025. 2674.664 z dnia 05.06.2025 | 02.06.2025              | Krasne 17- mieszkanie prywatne    | MA*          | -                         | -       |
| 2.  | Sprawozdanie nr LPW.9051.411.2025 2720.590 z dnia 04.06.2025 r.<br>Sprawozdanie nr LM.9051.561.2025. 2673.663 z dnia 05.06.2025 | 02.06.2025              | Nowowola 45 – mieszkanie prywatne | MA*          | -                         | -       |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce stwierdza **przydatność** wody z ww. wodociągu do spożycia przez ludzi.

**Uzasadnienie**

Na podstawie sprawozdań z badania próbek wody pobranych w dniu 02.06.2025 r. w ramach nadzoru sanitarnego stwierdzono, że woda z wodociągu Janów, w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i chemicznych wg załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia, spełnia wymagania dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocena niniejsza jest obowiązująca do czasu przeprowadzenia następnego badania laboratoryjnego próbek wody z tego wodociągu.

Ocenę niniejszą przekazuje się w celu umożliwienia wykonania obowiązku wynikającego z art. 12 ust. 5 ww. ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. i poinformowania odbiorców o jakości wody.

W załączeniu kserokopie sprawozdań z badania próbek wody:

- sprawozdanie nr LPW.9051.411.2025.2721.591 z dnia 04.06.2025 r.
- sprawozdanie nr LM.9051.561.2025. 2674.664 z dnia 05.06.2025
- sprawozdanie nr LPW.9051.411.2025.2720.590 z dnia 04.06.2025 r.
- sprawozdanie nr LM.9051.561.2025. 2673.663 z dnia 05.06.2025

Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Sokółce  
Przemysław Komarzewski  
*/dokument podpisany elektronicznie/*

Objaśnienia: zakres badań (zgodnie z załącznikiem nr 2 do w/w rozporządzenia):

MA\* - monitoring parametrów grupy A – parametry mikrobiologiczne - E. coli, bakterie gr. coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C;

parametry fizykochemiczne i organoleptyczne - barwa, mętność, smak, zapach stężenie jonów wodoru (pH), przewodność elektryczna;

Otrzymują:

1. Jerzy Pogorzelski - Wójt Gminy Janów, ul. Parkowa 3, 16-130 Janów
2. Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. ul. Elewatorska 31, 15-620 Białystok
3. a/a