



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie

Augustów, 24 kwietnia 2026 r.
Znak sprawy: HK.903.67.2026

OCENA SANITARNA WODY

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), po przeanalizowaniu sprawozdań z badań próbek wody pobranych w punktach zgodności z wodociągu Nowinka, gm. Nowinka stwierdzam, że:

woda w wodociągu Nowinka jest przydatna do spożycia przez ludzi

Uzasadnienie

Zarządca wodociągu Nowinka 9.03.2026 r. zgodnie z ustalonym harmonogramem poboru prób na 2026 r. pobrał w punkcie zgodności próbkę wody do badań w zakresie parametrów grupy A.

Analiza sprawozdania z badań wykazała, że próbka spełnia wymagania mikrobiologiczne obowiązujące w zakresie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Jednak w zakresie parametrów fizykochemicznych, stwierdzono niewłaściwy zapach próbki wody. Z uwagi na zaistniałą sytuację odstąpiono od badania smaku.

Jednocześnie tutejszy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej 17.03.2026 r. zgodnie z ustalonym harmonogramem poboru prób na 2026 r. pobrał w punkcie zgodności próbkę wody do badań w zakresie parametrów grupy B. Na podstawie z sprawozdania z badań stwierdzono odpowiednią jakość wody w zakresie parametrów zapach i smak. Sprawozdania z badań wykonanych przez akredytowane laboratoria ujęto w poniższej tabeli.

Lp.	Numer sprawozdania z badań próbki(ek) wody	Data poboru próbki(ek) wody
1.	Sprawozdanie z Badań Nr 209602/26/BIA z 17.03.2026 r.	9.03.2026 r.
2.	Sprawozdanie Nr Swż.9051.169.2026 z Badań Wody z 14.04.2026 r.	17.03.2026 r.

Z uwagi na powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie wydał ocenę o przydatności wody z wodociągu Nowinka do spożycia przez ludzi.

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinna być dostępna konsumentom.

Niniejsza ocena obowiązuje do czasu wydania kolejnej oceny.

Agata Augusewicz
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie
/dokument podpisany elektronicznie/
Otrzymują:



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Augustowie
ul. Karola Brzostowskiego 10, 16-300 Augustów
tel. +48 87 643 32 80
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-49977-20201-BESCC-31
www.gov.pl/web/psse-augustow

1. Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o., ul. Elewatorska 31, 15-620 Białystok

Do wiadomości :

1. Wójt Gminy Nowinka, Nowinka 33, 16-310 Sztabin
2. BŻ, HD w m.