



Mońki, 26.06.2025 r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Tysiąclecia 5

HK.9020.80.2025

OCENA Nr HK- 53/2025
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Słomiance, gm. Jasionówka

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mońkach na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757) oraz § 21 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294), biorąc pod uwagę otrzymane sprawozdanie:

- Nr 357221/25/BIA z dnia 10.06.2025 r. (data wpływu.) wystawione przez J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze, ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, z badań laboratoryjnych próbki wody pobranej w dniu 22.05.2025 r. z wodociągu publicznego w Słomiance, gm. Jasionówka w punkcie zgodności, w zakresie parametrów grupy A, w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej przez zarządcę w/w wodociągu, realizowanej zgodnie z harmonogramem na 2025 r.

stwierdza,

że woda w zbadanym zakresie spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym PPIS w Mońkach **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi** z wodociągu publicznego w Słomiance, gm. Jasionówka.

Równocześnie zgodnie z § 26 w/w rozporządzenia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mońkach wnosi o poinformowanie odbiorców o jakości wody do spożycia.

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Mońkach**

mgr Agnieszka Wędołowska
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. ul. Elewatorska 31, 15-620 Białystok
2. Aa

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Jasionówka, ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka

Sporządziła: M. Snarska