



HK.43.47.2020

Augustów, dnia 11.12.2020r.

### OCENA SANITARNA WODY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 *Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 59 ze zm.), art. 12 ust. 1 i ust. 4 *Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków* (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 2028), § 21 ust. 1 pkt 1 *Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz.U. z 2017r. poz. 2294) oraz biorąc pod uwagę wyniki badań laboratoryjnych próbek wody pobranych do badań w dniach 07.05.2020r., 05.11.2020r. w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządcę i próbki wody pobranej w dniu 01.12.2020r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego z Wodociągu Nowinka, gm. Nowinka

stwierdza, że:

#### **woda w Wodociągu Nowinka jest przydatna do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B**

#### **Uzasadnienie**

W dniu 07.05.2020r. na Stacji Uzdatniania Wody w Nowince zarządca wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej pobrał do badań laboratoryjnych próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie monitoringu parametrów grupy B. Badania w/w próbki zostały wykonane przez Laboratorium Badawcze J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia i opisane w Sprawozdaniu z badań Nr 212042/20/SOK/Z1 z dnia 22.05.2020r.

Analiza wyników badań wykazała, że w/w próbka wody w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych, odpowiada wymogom *Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). Jednak w zakresie parametrów fizykochemicznych stwierdzono przekroczenie parametru mangan (wynik:  $154 \pm 38 \mu\text{g/l}$ , winno być  $\leq 50 \mu\text{g/l}$ ).

Z uwagi na przekroczenie parametru mangan w w/w próbce wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie wydał ocenę o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi i wszczął postępowanie administracyjne (Decyzja nr 09/D/HK/2020 z dn. 21.08.2020r.).

Z związku z powyższym zarządca prowadził działania naprawcze zmierzające do poprawy jakości wody. Po przeprowadzeniu kolejnych działań naprawczych pobierano do badań próbkę wody (łącznie 3 próbki wody). Sprawozdania z badań zarządca na bieżąco przekazywał do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie. Badania ostatniej próbki wody pobranej w dniu 05.11.2020r (Sprawozdanie z badań Nr 575506/20/SOK z dnia 10.11.2020r.) wykonane przez w/w laboratorium nie wykazało przekroczenia parametru mangan.

W dniu 01.12.2020r., w celu weryfikacji wyniku otrzymanego od zarządcy, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie w ramach bieżącego nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobrał próbkę wody z wodociągu Nowinka. Badanie w/w próbki zostało przeprowadzone przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Suwałkach (Sprawozdanie Nr SWŻ.53.238.2020 z badań wody z dnia 03.12.2020r.) i nie wykazało przekroczenia parametru mangan.

Z uwagi na powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie wydał pozytywną ocenę o przydatności wody do spożycia przez ludzi w Wodociągu Nowinka.

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinna być dostępna konsumentom/odbiorcom usług.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Augustowie  
Agata Augusewicz  
*/dokument podpisany elektronicznie/*

Otrzymuje:

Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o., ul. Elewatorska 31, 15-620 Białystok

Załączniki:

Sprawozdanie Nr SWŻ.53.238.2020 z badań wody z dnia 03.12.2020r.

Do wiadomości:

Wójt Gminy Sztabin

Wodociągi Podlaskie sp. z o.o.  
W P Ł Y N Ę Ł O  
Data 1.4.GRU.2020r. 600.1  
Podpis *[signature]*