



OCENA SANITARNA WODY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 195), art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2020r. poz. 2028 ze zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294) oraz biorąc pod uwagę wyniki badań laboratoryjnych próbek wody pobranych do badań laboratoryjnych w dniu 20.04.2021r. z Wodociągu Jaziewo, gm. Sztabin

stwierdza, że:

**woda w Wodociągu Jaziewo jest przydatna do spożycia przez ludzi
w zakresie parametrów grupy B.**

Uzasadnienie

W dniu 20.04.2021r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie w ramach bieżącego nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną, pobrał do badań próbki wody z wodociągu Jaziewo w zakresie monitoringu parametrów grupy B. Badania próbek wody zostały przeprowadzone przez trzy laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej i opisane w Sprawozdaniach: Nr SWŻ.9051.196.2021 z dnia 12.05.2021r., Nr LPW.9051.148.2021.781.231 z dnia 27.04.2021r., Nr F.9051.252.2021 z dnia 29.04.2021r.

Analiza wyników badań wykazała, że w/w próbki wody w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych grupy B odpowiadają wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). Stwierdzono jednak podwyższoną wartość parametru barwa (16 ± 2 mg/l Pt, *pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie u konsumenta - do 15mg/l Pt*). Barwa wody nie ma bezpośredniego znaczenia dla konsumentów, natomiast jest istotnym parametrem wskaźnikowym.

Z uwagi na powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie wydał pozytywną ocenę o przydatności wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu Jaziewo. Jednak w związku z podwyższoną wartością parametru barwa należy prowadzić wzmożony monitoring jakości wody w zakresie tego parametru.

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinna być dostępna konsumentom.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Augustowie
Agata Augusewicz
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o., ul. Elewatorska 31, 15-620 Białystok
2. a/a HK

Załączniki:

1. Sprawozdanie Nr SWŻ.9051.196.2021 z dnia 12.05.2021r (kopia - 2str.),
2. Sprawozdanie Nr LPW.9051.148.2021.781.231 z dnia 27.04.2021 (kopia - 2str.),
3. Sprawozdanie Nr F.9051.252.2021 z dnia 29.04.2020r.. (kopia - 2str.)

Do wiadomości :

1. Wójt Gminy Sztabin
2. HD
3. BŻ