



POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA
W AUGUSTOWIE
16-300 AUGUSTÓW UL. BRZOSTOWSKIEGO 10
Tel./ fax. 87 643 32 80, e-mail: psse_augustow@epoczta.pl

Wodociąg Podlaskie sp. z o.o.
WPŁYNEŁO
Data Nr 3360
08 LIP 2021

HK.903.69.2021

Augustów, dnia 08.07.2021r.

OCENA SANITARNA WODY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 195), art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2020r. poz. 2028 ze zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294) biorąc pod uwagę wyniki badań laboratoryjnych próbki wody pobranej w dniu 12.05.2021r. w punkcie zgodności, w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządcę z Wodociągu Kamień, gm. Sztabin

stwierdza, że:

woda w Wodociągu Kamień jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi z uwagi na przekroczenie parametru azotany.

Uzasadnienie

W dniu 12.05.2021r. na Stacji Uzdatniania Wody w Kamieniu, zarządca wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej pobrał do badań laboratoryjnych próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B. Badania w/w próbki zostały wykonane przez laboratorium akredytowane i opisane w Sprawozdaniu z badań Nr 272732/21/SOK z dnia 31.05.2021r..

Analiza wyników badań wykazała, że w/w próbka wody w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych, odpowiada wymogom *rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). Jednak w zakresie parametrów fizykochemicznych stwierdzono przekroczenie parametru azotany (wynik: 56 ± 12 mg/l, winno być 50 mg/l).

Z uwagi na powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie wydał ocenę o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu Kamień.

Zarządca wodociągu zobowiązany jest do podjęcia działań naprawczych zmierzających do poprawy jakości wody z w/w wodociągu. O podjętych działaniach, terminie poprawy jakości wody oraz wynikach ponownego badania wody należy powiadomić PPIS w Augustowie

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinna być dostępna konsumentom.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Augustowie
Anna Kopańko

Otrzymują:

1. Wodociąg Podlaskie Sp. z o.o., ul. Elewatorska 31, 15-620 Białystok
2. Wójt Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin

wiepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

#SZCZEPIMYSIE