



OCENA SANITARNA WODY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 195), art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2020r. poz. 2028 ze zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294) biorąc pod uwagę wyniki badań laboratoryjnych próbki wody pobranej w dniu 28.09.2021 w punkcie zgodności z Wodociągu Nowinka, gm. Nowinka

stwierdza, że:

woda w Wodociągu Nowinka jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi z uwagi na przekroczenie parametrów: mangan, żelazo, mętność.

Uzasadnienie

W dniu 28.09.2021r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie w ramach kontroli urzędowej w punkcie zgodności: Szkoła Podstawowa w Nowince pobrał do badań laboratoryjnych próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B. Badania w/w próbki zostały wykonane przez 3 laboratoria akredytowane i opisane w:

- 1) Sprawozdaniu Nr LPW.9051.529.2021.3496.745 z badań wody z dn. 05.10.2021r. (data wpływu: 11.10.2021r.);
- 2) Sprawozdaniu Nr F.9051.760.2021 z badań próbki wody z dn. 13.10.2021r. (data wpływu: 18.10.2021r.);
- 3) Sprawozdaniu Nr SWŻ.9051.714.2021 z dn. 15.10.2021r. (data wpływu: 20.10.2021r.);

Analiza wyników badań wykazała, że w/w próbka wody w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych, odpowiada wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). Jednak w zakresie parametrów fizykochemicznych stwierdzono przekroczenie parametrów:

- mangan (wynik: $332,6 \pm 57,5$ µg/l, winno być 50 µg/l);
- żelazo (wynik: 223 ± 24 µg/l, winno być 200 µg/l);
- mętność (wynik: $1,9 \pm 0,2$ NTU, zalecany zakres wartości do 1,0 NTU).

Z uwagi na powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie wydał ocenę o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu Nowinka.

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinna być dostępna konsumentom.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Augustowie
Agata Augusewicz

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje :

1. Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o., ul. Elewatorska 31, 15-620 Białystok
2. Wójt Gminy Nowinka, Nowinka 14, 16-304 Nowinka