

Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o.  
WPŁYNEŁO

Data 31 PAŹ. 2024 Nr 4937

Podpis .....

Białystok 28.10.2024 r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY W BIAŁYMSTOKU  
15-062 Białystok, ul. Warszawska 57A  
tel./fax (085) 73-25-091  
tel. centr. 73-25-236

Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o.

ul. Elewatorska 31

15-620 Białystok

HK.903.608.2024

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku działając na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757) oraz § 3 ust. 1 § 5 pkt. 1, § 21 ust. 1 pkt. 1, ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) po otrzymaniu w dniu 18.10.2024 r. wyników badań wykonanych przez Laboratorium Badawcze J. S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o. ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, próbki wody pobranej w dniu 09.10.2024 r. z sieci wodociągu Turośń Dolna, w punkcie zgodności – mieszkanie prywatne Borowskie Michały 28, w ramach kontroli wewnętrznej, sprawozdanie z badań wody nr 631997/24/SOK z dnia 16.10.2024 r.

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Turośń Dolna,**

że ww. woda w zakresie wykonanych badań odpowiada warunkom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w załącznikach Nr 1 część A tabela 1, część C tabela 1 i tabela 2 do wyżej cytowanego rozporządzenia.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Białymstoku

*Urszula Polowianiuk*

Otrzymuje:  
Wójt Gminy Turośń Kościelna

Sprawę prowadzi: Justyna Ludwichowska  
starszy asystent Oddziału Higieny Komunalnej