



Mońki, 2021.11.17

Wodociągi Podlaskie sp. z o.o.
ul. Elewatorska 31
15-620 Białystok

Nasz znak: HK.9020.65.2021

KOMUNIKAT nr /2021

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mońkach w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Krasnem Folwarcznem

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mońkach informuje, że w badaniach jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego w Krasnem Folwarcznem stwierdzono przekroczenie normatywów higienicznych w zakresie:

- barwy- 19 mg/l Pt przy dopuszczalnej normie 15 mg/l Pt

Podwyższona barwa występująca na poziomie jak wyżej wpływa na pogorszenie właściwości organoleptycznych wody (pogarsza wygląd i smak wody). Nie stwarza jednak zagrożenia dla zdrowia konsumentów i może być wykorzystywana do celów spożywczych.

Prowadzone są prace mające poprawić jakość wody.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Do wiadomości:

1. Urząd Gminy w Jasionówce, ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka

wiepodlega