



Mońki, 2020.10.28

Wójt Gminy Jasionówka
ul. Rynek 19 19-122 Jasionówka

**KOMUNIKAT 19/2020
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
W MOŃKACH**

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Słomiance, gm. Jasionówka

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mońkach informuje, że w badaniach wody z wodociągu publicznego w Słomiance, stwierdzono przekroczenie wartości parametrycznej manganu.

Może to pogarszać wygląd i smak wody, ale nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów. W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mońkach stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia. Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2294).



Do wiadomości:

1. Wodociągi Podlaskie sp. z o.o.
ul. Elewatorska 31 15-620 Białystok

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Mońkach
[Signature]
lek med. Andrzej Marian Berner