Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce

Hajnówka, 23 listopada 2026 r.
HK.9020.158.2026

Komunikat dotyczący jakości wody z wodociągu Iwanki z dnia 23.11.2026

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce informuje, że w badaniach jakości wody w wodociągu Iwanki zaopatrującego miejscowości Gorędy, Bruszkowszczyzna, Odrynki, Trześcianka, Białki, Ogrodniki, Waniewo, Rohozy, Iwanki, Saki w gminie Narew oraz Potoka, Hoźna, Hieronimowo w gminie Michałowo stwierdzono niezgodność parametryczną w próbkach wody:

W badanych próbkach stwierdzono:

- w próbce pierwszej: mangan - 156 µg/l
- w próbce drugiej: żelazo – 310 µg/l, mętność – 1,8 NTU, mangan - 445 µg/l
- w próbce trzeciej: żelazo – 730 µg/l, mętność – 9 NTU, mangan – 398 µg/l
- w próbce czwartej: mangan - 124 µg/l
- w próbce piątej: żelazo – 380 µg/l, mętność – 1,8 NTU, mangan - 529 µg/l
- w próbce szóstej: żelazo – 230 µg/l, mętność – 1,4 NTU, mangan - 157 µg/l

Badania laboratoryjne nie wykazały zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody.

Zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 część C tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748) dopuszczalna wartość parametryczna manganu wynosi 50 µg/l, żelaza 200 µg/, mętność powinna być akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

W związku ze stwierdzonym przekroczeniem wartości parametru wskaźnikowego manganu w wodzie pochodzącej z wodociągu Iwanki, nie zaleca się wykorzystywania tej wody do spożycia przez niemowlęta oraz dzieci do czasu przywrócenia jej właściwej jakości.

Wysoki poziom manganu i żelaza w wodzie może wpływać na jej wygląd, barwę, zapach, smak oraz mętność, a podczas prania ubrań może pozostawiać przebarwienia oraz brunatne osady na armaturze.

Zarządca wodociągu został zobowiązany do działań naprawczych, w tym ponownego pobrania próbek wody.

Komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.



Julita Gierasimiuk
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Hajnówce
/dokument podpisany elektronicznie/

CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Hajnówce
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, 17-200 Hajnówka
+48 85 682 28 09
adres e-mail: psse.hajnowka@sanepid.gov.pl
adres do e-Doręczeń: AE:PL-35254-97257-JASHE-19