



Augustów, dnia 20.06.2023 r.

HK.903.95.2023

## KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W AUGUSTOWIE

### w sprawie stwierdzenia warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu Kamień

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie informuje, że w kolejnej zbadanej próbce wody, pobranej do badań w dniu 19.06.2023 r. z wodociągu **Kamień** zaopatrującego miejscowości: **Sztabin, Podcisówek, Huta, Kamień, Krasnoborki, Wolne, Kunicha** w gminie Sztabin, powiat augustowski stwierdzono w dalszym ciągu podwyższoną wartość parametru azotany:

1. Punkt zgodności - SUW w Kamieniu –  $50,6 \pm 3,9$  mg/l, winno być  $\leq 50$  mg/l;

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294)

#### Uwaga:

**Woda z wodociągu Kamień nie nadaje się do spożycia, tj. przygotowywania posiłków i picia, przez niżej wymienione osoby:**

- niemowlęta do 3 miesiąca życia włącznie,
- kobiety w ciąży,
- kobiety karmiące piersią – matki dzieci do 3 miesiąca życia.

Nie zaleca się używać jej do mycia akcesoriów używanych przy karmieniu i zabawek wkładanych przez dzieci do ust (smoczki).

**Azotany mogą prowadzić szczególnie u niemowląt do 3 miesiąca życia włącznie do ostrych zatruć organizmu – tzw. methemoglobinemii.**

Wyżej wymieniona grupa ludności będzie zaopatrywana w wodę do spożycia dobrej jakości poprzez: dostarczanie na bieżąco według potrzeb wody butelkowanej dostępnej u sołtysów miejscowości zaopatrywanych przez wodociąg Kamień.<sup>1</sup>

Niniejszy komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Augustowie  
*Agata Augusewicz*  
*/dokument podpisany elektronicznie/*

#### Otrzymuje:

1. Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. ul. Elewatorska 31, 15-620 Białystok

#### Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Sztabin

<sup>1</sup> informacja w tym zakresie jest uzupełniana przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta)

Zgodnie z § 27 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294), W przypadku pojawienia się potencjalnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów wynikającego z nieodpowiedniej jakości wody właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta) zapewnia niezwłoczne przekazanie konsumentom odpowiednich zaleceń wraz ze wskazaniem sposobu zaopatrzenia ich w wodę bezpieczną dla zdrowia, o której mowa w § 3 ww. rozporządzenia.