



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W MOŃKACH

Podpis

ul. Tysiąclecia 5 19-100 Mońki, tel. 85 7162617, psse.monki@sanepid.gov.pl

Mońki, 2023.07.13

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Tysiąclecia 5
tel. 85 716-26-17

HK.9020.74.2023

KOMUNIKAT nr 12/2023

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mońkach w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Dolistowie, gm. Jaświły


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mońkach informuje, że w badaniach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Dolistowie, gm. Jaświły stwierdzono przekroczenie wartości parametru jonu amonowego, tj. 1,5 mg/l przy dopuszczalnej normie 0,50 mg/l.

W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mońkach stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Dolistowie, gm. Jaświły

Podwyższony jon amonowy występujący na poziomie jak wyżej wpływa na pogorszenie właściwości organoleptycznych wody (pogarsza wygląd i smak wody). Nie stwarza jednak zagrożenia dla zdrowia konsumentów i może być wykorzystywana do celów spożywczych.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Zalecenie obowiązuje do czasu przeprowadzenia następnego badania laboratoryjnego próbek wody z przedmiotowego wodociągu.



Otrzymuje:

1. Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o., ul. Elewatorska 31, 15-620 Białystok
2. Urząd Gminy Jaświły, Jaświły 7, 19-124 Jaświły

Do wiadomości:

1. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mońkach, ul. J. Słowackiego 14, 19-100 Mońki

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Mońkach

mgr Agnieszka Wędolowska