



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. 85 682 28 09
e-mail: psse.hajnowka@sanepid.gov.pl

Hajnówka, dnia 2025.07.07.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Hajnówce
17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. 85 682 28 09

HK.9020.81.2025

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W HAJNÓWCE
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu Kleszczele II

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce informuje, że w badaniach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobranej w stacji uzdatniania wody wodociągu Kleszczele II zaopatrującego miejscowości: Kleszczele ul. Akacyjowa, Dasze, Żuki, Pogreby, Gruzka, Piotrowszczyzna oraz Kośna w gminie Kleszczele, stwierdzono przekroczoną wartość parametru mętności.

Może to pogarszać smak wody, nie stwarza jednak zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce

stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia.

Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Trwają prace mające na celu przywrócić jakość wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Hajnówce

Julita Gierasimiuk

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o., ul. Elewatorska 31,15-620 Białystok, AE:PL-13734-10425-CBUBF-18
2. Burmistrz Kleszczel, ul. 1 Maja 4, 17-250 Kleszczele, AE:PL-14740-66035-UCDFF-18
3. a/a