



Augustów, 2023.04.03.

HK.903.40.2023

OCENA SANITARNA WODY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2023 r. poz. 338), art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) oraz biorąc pod uwagę wyniki badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w dniu 07.03.2023 r., w punkcie zgodności, w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządcę Wodociągu Jaziewo, gm. Sztabin

stwierdza, że:

woda w Wodociągu Jaziewo jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Uzasadnienie

W dniu 07.03.2023 r. zarządca wodociągu Jaziewo w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej pobrał do badań laboratoryjnych próbkę wody z w/w wodociągu w punkcie zgodności, w zakresie monitoringu parametrów grupy B. Badanie w/w próbki zostało wykonane przez J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze, ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia i opisane w Sprawozdaniu z Badań Nr 120458/23/SOK/Z1 z dnia 22.03.2023 r..

Analiza wyników badań wykazała, że w/w próbka wody w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych odpowiada wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), natomiast w zakresie parametrów fizykochemicznych stwierdzono podwyższoną wartość parametru jon amonu (wynik: 0,56 mg/l, pożądana wartość tego parametru w wodzie to 0,50 mg/l). Z uwagi na stwierdzenie w badaniu podwyższonej wartości w/w parametru, zarządca poinformował o podjęciu działań naprawczych i dodatkowym pobraniu próbki wody.

Z uwagi na powyższe oraz incydentalny charakter przekroczenia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie wydał pozytywną ocenę o przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Jaziewo.

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinna być dostępna konsumentom. Niniejsza ocena obowiązuje do czasu wydania kolejnej oceny.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Augustowie
Agata Augusewicz
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o., ul. Elewatorska 31, 15-620 Białystok
2. a/a HK

Do wiadomości :

1. Wójt Gminy Sztabin
2. HD
3. BŻ