



HK.903.33.2022

Augustów, dnia 20.05.2022 r.

OCENA SANITARNA WODY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 195 ze zm.), art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) oraz biorąc pod uwagę wyniki badań laboratoryjnych próbki wody pobranej w punkcie zgodności w dniu 26.04.2022 r. z Wodociągu Jaziewo, gm. Sztabin

stwierdza, że:

woda w Wodociągu Jaziewo jest przydatna do spożycia przez ludzi

Uzasadnienie

W dniu 26.04.2022 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie w ramach bieżącego nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną, pobrał do badań próbkę wody z wodociągu Jaziewo, w punkcie zgodności, w zakresie monitoringu parametrów grupy A. Badanie próbki wody zostało przeprowadzone przez laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej i opisane w Sprawozdaniu: Nr SWŻ.9051.255.2022 z dnia 04.05.2022 r. (*data wpływu do PSSE w Augustowie: 04.05.2022 r.*).

Analiza wyników badań wykazała, że w/w próbka wody w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych grupy A, odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294). Stwierdzono jednak podwyższoną wartość parametru barwa (18 ± 2 mg/l Pt, *pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie u konsumenta - do 15mg/l Pt*). Barwa wody nie ma bezpośredniego znaczenia dla konsumentów, natomiast jest istotnym parametrem wskaźnikowym.

Z uwagi na powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie wydał pozytywną ocenę o przydatności wody do spożycia przez ludzi w Wodociągu Jaziewo. Jednak w związku z podwyższoną wartością parametru barwa, należy prowadzić wzmożony monitoring jakości wody w zakresie tego parametru. Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinna być dostępna konsumentom.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Augustowie
Agata Augusewicz

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o., ul. Elewatorska 31, 15-620 Białystok
2. a/a HK

Do wiadomości :

1. Wójt Gminy Sztabin
2. HD
3. BŻ

#SZCZEPIMYSIE