



HK.903.47.2025
Augustów, 25 lipca 2025 r.

Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o.
WPŁYNĘŁO
Data 25 LIP. 2025 Nr 4408
Podpis

OCENA SANITARNA WODY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2024 r. poz. 757 ze zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294), po przeanalizowaniu sprawozdań z badań próbek wody pobranych z wodociągu Jaziewo, gm. Sztabin oraz biorąc pod uwagę nakazy Decyzji Nr 13/D/HK/2025 z 15 maja 2025 r. stwierdza, że:

woda z Wodociągu Jaziewo, gm. Sztabin jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Uzasadnienie

W dniu 25.03.2025 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie ramach kontroli urzędowej jakości wody do spożycia przez ludzi pobrał do badań laboratoryjnych próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B. Próbkę wody w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych, odpowiadała wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294). Jednak w zakresie parametrów fizykochemicznych stwierdzono przekroczenie parametrów: żelazo (wynik: $323 \pm 35 \mu\text{g/l}$, winno być $\leq 200 \mu\text{g/l}$) oraz barwa (wynik $18 \pm 2 \text{ mg/l Pt}$, winno być do 15 mg/l).

W związku z powyższym, wydana została Decyzja Nr 13/D/HK/2025 z 15 maja 2025 r. stwierdzająca warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu Jaziewo i nakazująca jej poprawę. Zarządca wodociągu prowadził działania naprawcze i w dniu 16 lipca 2025 r. przedstawił wynik badania potwierdzający poprawę jakości wody w zakresie parametru żelazo oraz barwa (próbka pobrana 1 lipca 2025 r.).

Przekroczenia nie stwierdzono również po analizie wyniku badania próbki wody pobranej 23 lipca 2025 r. przez tutejszy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej, celem weryfikacji wyniku przedstawionego przez zarządcę.

Badania ww. próbek wody przeprowadzone zostały przez laboratoria akredytowane.

Sprawozdania z ww. badań ujęto w poniższej tabeli:

Lp.	Numer sprawozdania z badań próbki wody	Data poboru próbki wody
1.	Sprawozdanie Nr SWŻ.9051.185.2025 z badań wody z dnia 1 kwietnia 2025 r.	25 marca 2025 r.
2.	Sprawozdanie z badań Nr 471330/25/BIA z dnia 28 marca 2025 r.	4 lipca 2025 r.
5.	Sprawozdanie Nr SWŻ.9051.698.2025 z badań wody z dnia 24 lipca 2025 r.	23 lipca 2025 r.

Z uwagi na powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie wydał ocenę o przydatności wody z wodociągu Jaziewo, gm. Sztabin do spożycia przez ludzi. Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinna być dostępna konsumentom. Niniejsza ocena obowiązuje do czasu wydania kolejnej oceny.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Augustowie
Bożena Ewa Szurgot
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Wodociągi Podlaskie Sp. z o. o., ul. Elewatorska 31, 15-620 Białystok

W załączeniu:

1. Sprawozdanie Nr SWŻ.9051.698.2025 z badań wody z dnia 24 lipca 2025 r. (kopia-1 strona).

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Augustowie
3. BŻ, HD w m.