



POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W AUGUSTOWIE
16-300 AUGUSTÓW UL. KAROLA BRZOSTOWSKIEGO 10
Tel. 87 643 32 80, e-mail: psse.augustow@sanepid.gov.pl

**Dział Technologiczny
i Monitoringu**

HK.903.54.2025
Augustów, 25 lipca 2025 r.

Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o.
WPŁYNĘŁO

Data 25 LIP. 2025 Nr 4413

OCENA SANITARNA WODY

Podpis

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2024 r. poz. 757 ze zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294), po przeanalizowaniu sprawozdań z badań próbek wody pobranych z wodociągu Jaziewo, gm. Sztabin oraz biorąc pod uwagę nakazy Decyzji Nr 10/D/HK/2025 z 7 maja 2025 r. stwierdza, że:

woda z Wodociągu Jaziewo, gm. Sztabin jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Uzasadnienie

W dniu 4 marca 2025 r. na Stacji Uzdalniania Wody w Jaziewie, zarządca wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej pobrał do badań laboratoryjnych próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B. Próbkę wody w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych, odpowiadała wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294). Jednak w zakresie parametrów fizykochemicznych stwierdzono przekroczenie parametru żelazo (wynik: $357 \pm 50 \mu\text{g/l}$, winno być $\leq 200 \mu\text{g/l}$).

W dniu 22 kwietnia 2025 r. tutejszy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej pobrał próbkę wody w ramach kontroli urzędowej w celu weryfikacji wyniku przedstawionego przez zarządcę.

Badanie przedmiotowej próbki wykazało dalsze przekroczenia parametru żelazo (wynik: $249 \pm 27 \mu\text{g/l}$, winno być $\leq 200 \mu\text{g/l}$).

W związku z powyższym, wydana została Decyzja Nr 10/D/HK/2025 z 7 maja 2025 r. stwierdzająca warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu Jaziewo i nakazująca jej poprawę. Zarządca wodociągu prowadził działania naprawcze i w dniu 4 kwietnia 2025 r. przedstawił wynik badania potwierdzający poprawę jakości wody w zakresie parametru żelazo (próbka pobrana 21 marca 2025 r.).

Zarządca wodociągu prowadził dalsze działania naprawcze i w dniu 16 lipca 2025 r. przedstawił wynik badania potwierdzający poprawę jakości wody w zakresie parametru żelazo (próbka pobrana 23 czerwca 2025 r.).

Przekroczenia tego parametru nie stwierdzono również po analizie wyniku badania próbki wody pobranej 23 lipca 2025 r. przez tutejszy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej, celem weryfikacji wyniku przedstawionego przez zarządcę.

Badania w/w próbki wody przeprowadzone zostały przez laboratoria akredytowane.

Sprawozdania z w/w badań ujęto w poniższej tabeli:

Lp.	Numer sprawozdania z badań próbki wody	Data poboru próbki wody
1.	Sprawozdanie z badań Nr 148444/25/BIA z dnia 14 marca 2025 r.	4 marca 2025 r.
2.	Sprawozdanie z badań Nr 183701/25/BIA z dnia 28 marca 2025 r.	21 marca 2025 r.
3.	Sprawozdanie Nr SWŻ.9051.287.2025 z badań wody z dnia 25 kwietnia 2025 r.	22 kwietnia 2025 r.
4.	Sprawozdanie z badań Nr 421417/25/BIA z dnia 27 czerwca 2025 r.	26 czerwca 2025 r.
5.	Sprawozdanie Nr SWŻ.9051.697.2025 z badań wody z dnia 24 lipca 2025 r.	23 lipca 2025 r.

Z uwagi na powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie wydał ocenę o przydatności wody z wodociągu Jaziewo, gm. Sztabin do spożycia przez ludzi. Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinna być dostępna konsumentom. Niniejsza ocena obowiązuje do czasu wydania kolejnej oceny.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Augustowie
Agata Augusewicz
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Wodociągi Podlaskie Sp. z o. o., ul. Elewatorska 31, 15-620 Białystok

W załączeniu:

1. Sprawozdanie Nr SWŻ.9051.287.2025 z badań wody z dnia 25 kwietnia 2025 r. (kopia-1 strona).
2. Sprawozdanie Nr SWŻ.9051.697.2025 z badań wody z dnia 24 lipca 2025 r. (kopia-1 strona).

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Augustowie
3. BŻ, HD w m.