



POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA
W AUGUSTOWIE

16-300 AUGUSTÓW UL. BRZOSTOWSKIEGO 10
Tel./ fax. 87 643 32 80, e-mail: psse.augustow@sanepid.gov.pl

Augustów, 15.06.2023 r.

HK.903.98.2023

OCENA SANITARNA WODY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 338), art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 537) § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) biorąc pod uwagę wynik badania laboratoryjnego próbki wody pobranej w dniu 15.05.2023 r. w punkcie zgodności z Wodociągu Nowinka, gm. Nowinka oraz nakazy Decyzji Nr 10/D/HK/2021 z dn. 17.08.2021 r.

stwierdza, że:

woda w Wodociągu Nowinka jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi.
z uwagi na przekroczenie parametru mangan.

Uzasadnienie

W dniu 15.05.2023 r. zarządca Wodociągu Nowinka w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej pobrał do badań laboratoryjnych próbkę wody z w/w wodociągu w punkcie zgodności, w zakresie monitoringu parametrów grupy B. Badanie w/w próbki zostało wykonane przez J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze, ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia i opisane w Sprawozdaniu z badań Nr 251687/23/SOK z dnia 02.06.2023 r./data wpływu: 05.06.2023 r./.

Analiza wyniku z badania wykazała, że w/w próbka wody w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych, odpowiada wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Jednak w zakresie parametrów fizykochemicznych stwierdzono przekroczenie parametru mangan (wynik: $111 \pm 13 \mu\text{g/l}$, winno być $\leq 50 \mu\text{g/l}$).

Ponadto z uwagi na stwierdzenie przekroczenia parametru fizykochemicznego: mangan, we wcześniejszych badaniach oraz nakazy Decyzji nr 10/D/HK/2021 z dn. 17.08.2021r. (zmienionej dn.: 05.10.2021 r., 07.12.2021 r., 18.01.2022 r., 21.02.2022 r., 23.03.2022 r., 05.07.2022 r., 01.08.2022 r., 13.09.2022 r., 29.12.2022 r., 01.03.2023 r., 02.06.2023 r.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie wydał ocenę o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu Nowinka.

O terminie poprawy jakości wody oraz wynikach ponownego badania wody należy powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie. Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinna być dostępna konsumentom.

Niniejsza ocena obowiązuje do czasu wydania kolejnej oceny.

*Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Augustowie
Agata Augusewicz
/dokument podpisany elektronicznie/*

Otrzymują:

1. Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o., ul. Elewatorska 31, 15-620 Białystok
2. a/a HK

Do wiadomości :

1. Wójt Gminy Nowinka
2. a/a HK, HD, BŻ
3. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Augustowie

