

Dijk

Białystok, 30.06.2022 r.

Wodociągi Podlaskie sp. z o.o.

W P Ł Y N Ę Ł O

Data 05 LIP. 2022. 4044/

Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 31
15-620 Białystok

HK.903.356.2022

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku działając na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 t. j.) oraz § 3 ust. 1 § 5 pkt. 1, § 21 ust. 1 pkt. 1, ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017 r., poz. 2294) po otrzymaniu w dniu 29.06.2022 r. wyników badań wykonanych przez Laboratorium badawcze J. S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o. ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, próbki wody pobranej w dniu 09.06.2022 r. z sieci wodociągu Pomigacze w Zespole Szkół w Turośni Kościelnej, Białostocka 4 w ramach kontroli wewnętrznej, sprawozdanie z badań wody nr 266658/22/SOK z dnia 24.06.2022 r.,

stwierdza,

że ww. woda w zakresie wykonanych badań odpowiada warunkom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w załącznikach Nr 1 część A tabela 1, część C tabela 1 i tabela 2 do wyżej cytowanego rozporządzenia i w związku z tym jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku na podstawie wyników badań uzyskanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeprowadzanej przez Wodociągi Podlaskie Sp. z o. o. , ul. Elewatorska 31, 15-620 Białystok oraz w ramach nadzoru prowadzonego przez tutęszą stację ustalił „normalny stan wody” w zakresie barwy dla wodociągu Pomigacze. Pod uwagę wzięto wyniki badań w wodociągu Pomigacze za okres od sierpnia 2019 r. do marca 2022r. W tym okresie barwa mieściła się w zakresie od 15 ± 4 mg Pt/l do 20 ± 1 mg Pt/l, przy czym najczęściej wynosiła ona 17 mg Pt/l, którą to wartość przyjęto za „normalny stan” wody dla wodociągu Pomigacze. Barwa nie ma bezpośredniego wpływu na zdrowie, jednakże stanowi znaczenie dla oceny sensorycznej i akceptowalności przez konsumentów.

W związku z brakiem skarg na jakość wody w wodociągu Pomigacze pod względem barwy oraz że stwierdzona wartość tj. 17 ± 5 mg Pt/l nie odbiega znacząco od „normalnego stanu” wody w zakresie barwy dla wodociągu Pomigacze, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku uznaje ją jako akceptowalną przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.

Należy dążyć do tego aby wartość barwy w wodociągu oscylowała wokół granicy 15 mg Pt/l. Należy podjąć działania prowadzące do tego, aby woda miała jak najmniejszą zawartość substancji, odpowiedzialnych za „kolor” wody. Potwierdzeniem podjętych działań powinny być wyniki badań wody w zakresie barwy. Należy zwiększyć częstotliwość badań w zakresie barwy w wodzie uzdatnionej jak i w wodzie surowej.

Otrzymuje: Wójt Gminy Turośń Kościelna

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Białymstoku

Waldemar Kulesza