



HK.9020.17.2023

**BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), po przeanalizowaniu sprawozdań z badania próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu **Zwierzyniec Wielki** zawartych w poniższej tabeli:

Lp.	numer sprawozdania z badań próbki wody	data poboru próbki wody	miejsce poboru próbki wody	zakres badań	Stwierdzone przekroczenia	
					parametr	wartość
1.	Sprawozdanie nr 255210/23/SOK z dnia 24.05.2023 r.	1 6.05.2023 r.	Zwierzyniec Wielki - hydrofornia	MA*	mętność	3,4+-0,6 NTU
2.	Sprawozdanie nr 255211/23/SOK z dnia 24.05.2023 r.	16.05.2023 r.	Trzyrzeczki mieszkanie prywatne	MA*	mętność	3,5+-0,6 NTU
3.	Sprawozdanie nr 255212/23/SOK z dnia 24.05.2023 r.	16.05.2023 r.	Małowista 3 – mieszkanie prywatne	MA*	mętność	2,1+-0,4 NTU
4.	Sprawozdanie nr 632/1/2023 z dnia 21.06.2023 r.	21.06.2023 r.	Zwierzyniec Wielki - hydrofornia	mętność	-	-
5.	Sprawozdanie nr 632/2/2023 z dnia 21.06.2023 r.	21.06.2023 r.	Trzyrzeczki mieszkanie prywatne	mętność	-	-
6.	Sprawozdanie nr 632/3/2023 z dnia 21.06.2023 r.	21.06.2023 r.	Małowista 3 – mieszkanie prywatne	mętność	-	-

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce stwierdza **przydatność** wody do spożycia przez ludzi z ww. wodociągu.

### Uzasadnienie

W próbkach wody pobranych do badania w dniu 16.05.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej stwierdzono podwyższoną mętność: w stacji hydroforowej wodociągu Zwierzyniec Wielki (3,4+-0,6 NTU), Trzyrzeczki 20- mieszkanie prywatne (3,5+-0,6 NTU), Pokośno (2,1+-0,4 NTU).

Zgodnie z załącznikiem nr 1 część C tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) zalecany zakres wartości parametru mętności wynosi do 1 NTU.

Zarządca wodociągu pismem z dnia 26.05.2023 r. poinformował PPIS w Sokółce o podjętych działaniach naprawczych, polegających na: sprawdzeniu i wyregulowaniu procesu uzdatniania wody, sprawdzeniu szczelności studni, sprawdzeniu poprawności pracy sprężarki, sprawdzeniu ilości złóż filtracyjnych w odżelaziaczach, płukaniu sieci, oraz planowanym poborze próbki wody w kierunku mętności.

Na podstawie sprawozdań: nr 632/1/2023, nr 632/1/2023, 632/1/2023 z dnia 21.06.2023 r. z badania próbek wody pobranych w dniu 21.06.2023r., w ramach kontroli wewnętrznej stwierdzono, że woda z wodociągu Zwierzyniec Wielki w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i chemicznych wg załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia, spełnia wymagania dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocena niniejsza jest obowiązująca do czasu przeprowadzenia następnego badania laboratoryjnego próbek wody z ww. wodociągu.

Ocenę niniejszą przekazuje się w celu umożliwienia wykonania obowiązku wynikającego z art. 12 ust. 5 ww. ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. i poinformowania odbiorców o jakości wody.

Objaśnienia: zakres badań (zgodnie z załącznikiem nr 2 do w/w rozporządzenia):

MA\* - monitoring parametrów grupy A

- parametry mikrobiologiczne - E. coli, bakterie gr. coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C,
- parametry fizykochemiczne i organoleptyczne - barwa, mętność, smak, zapach stężenie jonów wodoru (pH), przewodność elektryczna

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W SOKÓLCE

Jadwiga Bieniusiewicz

Otrzymują:

1. Wodociągi Podlaskie sp. z o. o , ul. Elewatorska 31, 15-620 Białystok
2. Burmistrz Dąbrowy Białostockiej ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka
3. a/a